

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Главного управления  
МЧС России по РСО-Алания  
генерал-майор внутренней службы  
А.Н. Хоружий  
«13» \_\_\_\_\_ 2017

ПОРЯДОК  
подключения объектов защиты на пультовую охрану

Владикавказ  
2017

1. Подключению на пульт подразделения ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания» подлежат только объекты защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 в соответствии с классификацией, установленной ч.1 ст.32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Подключение объектов защиты осуществляется на основании заявки хозоргана.

3. При поступлении заявки начальник ФГКУ «1 отряд ФПС по РСО-Алания» направляет хозоргану технические условия (технические требования) на подключение объекта защиты к системам мониторинга, имеющимся в ПСЧ муниципального образования, в котором располагается объект защиты, и проект договора на пультовую охрану.

Договор на пультовую охрану заключается на безвозмездной основе.

4. Хозорган самостоятельно определяет мониторинговую организацию, которая будет осуществлять подключение объекта защиты и обеспечивать работоспособность канала передачи извещений о пожаре.

5. Подключение объекта защиты к системе мониторинга осуществляется мониторинговой организацией и оформляется актом.

6. Мониторинговая организация осуществляет:

- разработку проекта на подключение объекта защиты к системе мониторинга;
- техническое обслуживание системы мониторинга;
- обеспечение работы каналов связи системы мониторинга и взаимодействие с операторами связи;
- монтаж и техническое обслуживание ретрансляторов в составе системы мониторинга, построение единой ретрансляционной сети, обеспечивающей необходимую зону покрытия и бесперебойную прием-подачу извещений;
- ввод данных (регистрация, корректировка, удаление, запись соответствующей информации) в систему мониторинга.

7. Диспетчерским составом ПСЧ осуществляется анализ поступления пожарных извещений на пульт подразделения пожарной охраны и реагирование сил и средств местного пожарно-спасательного гарнизона на извещение о пожаре в соответствии с утвержденными инструкциями и расписанием выезда.

